

# CERTIFICADO

El Laboratorio Dr. Brünke MTC e.K. certifica que los productos

## **SchimmelSchock 4.0**

(tras un envejecimiento simulado de 1 a 5 años)

de la empresa

**PCI GmbH**

Königspergerstr. 5, 93426 Roding. Alemania

demonstraron, conforme al ASTM G21-15 (2021) (modificado),

## **propiedades antifúngicas**

(no se detectó crecimiento fúngico)

El material testado ha sido probado con éxito contra una mezcla de las siguientes cepas fúngicas:

*Aspergillus brasiliensis* DSM 1988

*Aspergillus niger flavus* DSM 818

*Aspergillus fumigatus* DSM 790

*Aureobasidium pullulans* IHEM 18556

*Stachybotris chartarum* DSM 2144

*Neurospora crassa* DSM 894

*Cladosporium cladosporoides* DSM 62121

Para más detalles, véase el informe de ensayo n.º 2022-0519.1-5

Núremberg, 17 de febrero de 2023



Dr. Jörg Brünke, director general